

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000639732021

## E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Kazánházi felújítás**  
tárgya:

Ajánlatkérő **Hatvani Tankerületi Központ**  
neve:

### I.1) Név és címek

#### I. szakasz: Ajánlatkérő

##### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Hatvani Tankerületi Központ	Nemzeti azonosítószám	15835152210				
Postai cím:	Radnóti Tér 2						
Város:	Hatvan	NUTS-kód:	HU312	Postai irányítószám:	3000	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Balogh	Márton	Sándor				
E-mail:	balogh.marton.sandor@gmail.com	Telefon:	+36 204309519	Fax:	+36 99999244		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	<a href="https://kk.gov.hu/hatvan">https://kk.gov.hu/hatvan</a>						
A felhasználói oldal címe: (URL)	<a href="https://kk.gov.hu/hatvan">https://kk.gov.hu/hatvan</a>						

##### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	LINE UP Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	26171946241				
Postai cím:	San Marco Utca 51. 1. em. 1. a.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1034	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Balogh	Márton	Sándor				
E-mail:	balogh.marton.sandor@gmail.com	Telefon:	+36 204309519	Fax:	+36 99999244		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:							
A felhasználói oldal címe: (URL)							

## I.2) Közös közbeszerzés

### I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

## I.3-4) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

### I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa:	Regionális/helyi szintű
---------------------	-------------------------

### I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység	Oktatás
----------------	---------

## II.1) Meghatározás

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

<b>II.1.1) A szerződés típusa:</b>	Építési beruházás
<b>II.1.2) Fő CPV-kód:</b>	45000000-7
<b>II.1.3) A szerződés tárgya:</b>	Kazánházi felújítás
<b>II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:</b>	<p>Jelenleg a tárgyi ingatlanon lévő kazánházat a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) üzemelteti. A meglévő gázkazánok üzembiztonságát már nem lehet garantálni. A fűtőkészülékek és a többi kazánházi berendezés (szivattyúk, keverőszelepek, biztonsági berendezések, stb.) is közel negyven éve üzemel. Műszaki állapotuk leromlott, a meglévő rendszer tovább már hatékonyan nem üzemeltethető. A jelenlegi üzemeltető a kazánház teljes rekonstrukciója mellett döntött. Mivel az ingatlanon lévő épületeknek több üzemeltetője is van, a kazánházi felújítással együtt, gázfogyasztói oldalon is különválnak az üzemeltetők. Jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció a Hatvani Tankerületi Központ épületrészeihez tartozó kazánházi felújítást tartalmazza.</p> <p>A kivitelezés során az általános érvényű szakhatósági előírásokat és balesetelhárítási óvrendszabályokat be kell tartani. Továbbá szigorúan betartandók a GMBSZ, a TIGÁZ T-4000/93. Technológiai utasításai, az MSZ 04-82/1-2. sz., az MSZ 7048/2-79, az MSZ 11.414 szabványok előírásai.</p> <p>A kiadott-, jóváhagyott tervektől eltérni csak az illetékes gázművek és a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad. A kivitelezést csak arra jogosult szakkivitelezővel végezhető. Az üzembe helyezést és beszabályozást szakemberrel kell elvégezni. A kivitelezést megkezdeni csak a Gázszolgáltató által engedélyezett terv birtokában szabad!</p> <p>A kazánházi fűtési vezetékek a tervezett (szivattyúk nyomócsonkjáig) határig elbontásra kerülnek. A meglévő kazánok, szivattyúk, elzáró- és szabályozóberendezések, az osztó-gyűjtővel együtt szintén elbontásra kerülnek.</p> <p>Tárgyi épületrészek új hőtermelő berendezései a földgáz ellátásnál már ismerttetett 6 db Vaillant kondenzációs kazánból áll. A kazánok léptetését és időjárásfüggő hőmérséklet szabályozását, valamint a fűtési körök vezérlését Vaillant multiMATIC 700/6 gyári kazánszabályozó, VR 70 és VR 71 kiegészítő modulokkal végzi. A kazánok gyári hidraulikus kaszkád rendszerrel kerülnek összekötésre, alapkerettel, hidraulikus komponensekkel, DN 100 osztó-gyűjtő vezetékkel, szivattyús szettel, biztonsági szeleppel és hőszigetelő elemmel, komplett. A telepítésre kerülő kazánokat hidraulikusan le kell választani a meglévő fűtési rendszerről, ezért</p>

Vaillant típusú lemezes hőcserélő került betervezésre. A primer fűtési rendszer zárt rendszerű, rugóterhelésű biztonsági szeleppel biztosított. A szekunder (hőcserélő utáni) fűtési rendszer, a meglévő tágulási vezetékre rákötve, marad nyitott rendszerű.

Az épületrészekben kétsőves radiátoros fűtési rendszer (az uszodában kiegészítő padlófűtéssel) üzemel.

A csatlakoztatott (meglévő) fűtési körök és térfogatáram adatok:

- Uszoda radiátoros fűtési kör (4,6 m<sup>3</sup>/h)
- Tornaterem fűtés (8,6 m<sup>3</sup>/h)
- Uszodai hőcserélő (8,6 m<sup>3</sup>/h)
- Tornaterem szellőzés (14,6 m<sup>3</sup>/h)
- Uszoda szellőzés (14,6 m<sup>3</sup>/h)
- Uszoda padlófűtés (4,0 m<sup>3</sup>/h)
- Iskola „A” épület radiátoros fűtés
- HMV indirekt tároló fűtési kör (1 db VAILLANT Unistor Plus VIH R 500/BR)
- Kazánházi termoventilátoros fűtés (3,6 m<sup>3</sup>/h)

Fűtési körökbe, Grundfos MAGNA1 és MAGNA3 típusú szivattyúk kerülnek beépítésre. Mivel a meglévő fűtési körök hidraulikai ellenállása nem ismert, a szivattyúk munkapontját, a megadott tömegáramok alapján kell beállítani.

A fűtési körök hőmérséklet szabályozására motoros keverőcsapok lettek betervezve.

Egyéb információk az árazatlan költségvetésben és a műszaki dokumentációban.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

#### II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: 4 ..... vagy napban: ..... vagy a teljesítés határideje: .....

II.1.6) A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 40. (4051/12 hrsz.) .....

#### II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van ..... Nem .....

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A beszerzés egyes részfeladatainak megvalósítása műszakilag rendkívül szorosan összefügg egymással, az egyes részfeladatok egymásra épülő munkálatokat jelentenek, amelyek időbeli összehangolása több vállalkozó esetén nem lenne megvalósítható, továbbá ugyanezen okokból az ajánlatkérő oldalán többletköltséget generálna és az esetleges garanciális igények érvényesítését is rendkívüli módon megnehezítené.

## II.2) A közbeszerzés ismertetése

### II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: Kazánházi felújítás .....

#### II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45331110-0 .....

50531100-7 .....

51135000-7 .....

45262300-4 .....

45310000-3 .....

#### II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

A teljesítés helye: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 40. (4051/12 hrsz.)

#### II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Jelenleg a tárgyi ingatlanon lévő kazánházat a Hatvani Tankerületi Központ (3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) üzemelteti. A meglévő gázkazánok üzembiztonságát már nem lehet garantálni. A fűtőkészülékek és a többi kazánházi berendezés (szivattyúk, keverőszelepek, biztonsági berendezések, stb.) is közel negyven éve üzemel. Műszaki állapotuk leromlott, a meglévő rendszer tovább már hatékonyan nem üzemeltethető. A jelenlegi üzemeltető a kazánház teljes rekonstrukciója mellett döntött. Mivel az ingatlanon lévő épületeknek több üzemeltetője is van, a kazánházi felújítással együtt, gázfogyasztói oldalon is különválnak az üzemeltetők. Jelen közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció a Hatvani Tankerületi Központ épületeirészeihez tartozó kazánházi felújítást tartalmazza.

A kivitelezés során az általános érvényű szakhatósági előírásokat és balesetelhárítási óvrendszabályokat be kell tartani. Továbbá szigorúan betartandók a GMBSZ, a TIGÁZ T-4000/93. Technológiai utasításai, az MSZ 04-82/1-2. sz., az MSZ 7048/2-79, az MSZ 11.414 szabványok előírásai.

A kiadott-, jóváhagyott tervektől eltérni csak az illetékes gázművek és a tervező előzetes írásbeli hozzájárulásával szabad.

A kivitelezést csak arra jogosult szakkivitelezővel végezteshetik. Az üzembe helyezést és beszabályozást szakemberrel kell elvégeztesni. A kivitelezést megkezdeni csak a Gázszolgáltató által engedélyezett terv birtokában szabad!

A kazánházi fűtési vezeték a tervezett (szivattyúk nyomócsonkjáig) határig elbontásra kerülnek. A meglévő kazánok, szivattyúk, elzáró- és szabályozóberendezések, az osztó-gyűjtővel együtt szintén elbontásra kerülnek.

Tárgyi épületrészek új hőtermelő berendezései a földgáz ellátásnál már ismerttetet

6 db Vaillant kondenzációs kazánból áll. A kazánok léptetését és időjárásfüggő hőmérséklet szabályozását, valamint a fűtési körök vezérlését Vaillant multiMATIC 700/6 gyári kazán szabályozó, VR 70 és VR 71 kiegészítő modulokkal végzi.

A kazánok gyári hidraulikus kaszkád rendszerrel kerülnek összekötésre, alapkerettel, hidraulikus komponensekkel, DN 100 osztó-gyűjtő vezetékkel, szivattyús szettel, biztonsági szeleppel és hőszigetelő elemmel, komplett.

A telepítésre kerülő kazánokat hidraulikusan le kell választani a meglévő fűtési rendszerről, ezért Vaillant típusú lemezes hőcserélő került betervezésre. A primer fűtési rendszer zárt rendszerű, rugóterhelésű biztonsági szeleppel biztosított. A szekunder (hőcserélő utáni) fűtési rendszer, a meglévő tágulási vezetékre rákötve, marad nyitott rendszerű.

Az épületrészekben kétcsöves radiátoros fűtési rendszer (az uszodában kiegészítő padlófűtéssel) üzemel.

A csatlakoztatott (meglévő) fűtési körök és térfogatáram adatok:

- Uszoda radiátoros fűtési kör (4,6 m<sup>3</sup>/h)
- Tornaterem fűtés (8,6 m<sup>3</sup>/h)
- Uszodai hőcserélő (8,6 m<sup>3</sup>/h)
- Tornaterem szellőzés (14,6 m<sup>3</sup>/h)
- Uszoda szellőzés (14,6 m<sup>3</sup>/h)
- Uszoda padlófűtés (4,0 m<sup>3</sup>/h)
- Iskola „A” épület radiátoros fűtés
- HMV indirekt tároló fűtési kör (1 db VAILLANT Unistor Plus VIH R 500/BR)
- Kazánházi termoventilátoros fűtés (3,6 m<sup>3</sup>/h)

Fűtési körökbe, Grundfos MAGNA1 és MAGNA3 típusú szivattyúk kerülnek beépítésre. Mivel a meglévő fűtési körök hidraulikai ellenállása nem ismert, a szivattyúk munkapontját, a megadott tömegáramok alapján kell beállítani.

A fűtési körök hőmérséklet szabályozására motoros keverőcsapok lettek betervezve.

Egyéb információk az árazatlan költségvetésben és a műszaki dokumentációban.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

#### II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbi értékelési szempontok:

Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Kötelező 12 hónapos jótálláson felül vállalt többlet-jótállás ideje (min. 0 hónap max. 24 hónap)	15
Garanciális javítás megkezdése időpontjára vonatkozó vállalás (min. 1, max 5 munkanap)	10
A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása (igen/nem)	5

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Vállalkozói díj (nettó Ft)

70

#### II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

#### II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

4

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható

Nem

#### II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

Nem

#### II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

Nem

#### II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

#### II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

#### II.2.12) További információ:

Az értékelés során adható pontszámok minimuma 0, maximuma 10. Az értékelés módszere: 1. részszerzőpont esetén - Vállalkozói díj (nettó Ft) - fordított arányosítás, a 2. részszerzőpont - többletjótállás mértéke - esetén egyenes arányosítás, a 3. részszerzőpont - garanciális javítás megkezdésének időpontja - fordított arányosítás, 4. részszerzőpont - szelektív hulladékgyűjtés biztosítása - esetén pontozási módszer: abszolút módszer, igen válasz 10 pont, nem válasz 0 pont, a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.

## III.1) Részvételi feltételek

### III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

#### III.1) Részvételi feltételek

##### III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Ajánlatkérő előírja, hogy az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akik (amely) a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és (1a) bekezdéseinek megfelelően, a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatban a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) K. r. 8. § i) pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni, figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozatnak az eljárás megkezdése napján hatályos Kbt. alapján a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) és d) alpontjai szerinti tényleges tulajdonosra kell kiterjednie. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül

vélelmezi. Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának újbóli felhasználása esetén a 321/2015. (X. 30.) K. r. 7. § (2) bekezdése szerint kell eljárnia.

Alvállalkozó és – adott esetben – az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X.30.) K. r. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell csatolni.

Az ajánlattevőnek az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzésről. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbírószám által megküldött igazolást.

A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint jár el.

### **III.1.4) A szerződés biztosítékai:**

Késedelmi kötbér: Olyan késedelmes teljesítés esetén, amely késedelemért a Vállalkozó a felelős, a Megrendelő kötbért (Ptk. 6:186. §) jogosult érvényesíteni. A kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett munka nettó ellenértékének 0,5%- a /késedelmes naptári nap, a késedelmi kötbér maximális mértéke 30 napi késedelmi kötbér. Amennyiben Megrendelő a 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést meghíúsulásként értékeli, úgy arra a meghíúsulási kötbér szabályai irányadóak. Késedelmi kötbér fizetése akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik vagy eléri a szerződésben meghatározott maximális mértéket. Késedelmes teljesítésnek minősül a teljesítési határidő és a garanciális javítás megkezdésére vállalt, szerződéstervezetben részletezett határidők be nem tartása.

Hibás teljesítési kötbér: A Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben hibásan, hiányosan teljesít (ideértve azt az esetet is, ha a Vállalkozó ajánlatában vállalta a kivitelezés során keletkező hulladékok szelektív gyűjtését, azonban Megrendelő ellenőrzése során dokumentáltan megállapítja, hogy ezen kötelezettségét Vállalkozó nem teljesíti). A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibával érintett költségvetési sor nettó értékének 15%-a, a munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt hulladék szelektív gyűjtése biztosításának vállalása és nem teljesítése esetén alkalmanként a nettó szerződéses ellenérték 0,1 %-a. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése Megrendelő szavatossági igényérvényesítését kizárja.

Meghíúsulási kötbér: A teljesítések olyan okból történő lehetetlenülése esetén, melyért Vállalkozó felelős, Vállalkozó a nettó szerződéses ellenérték 20 %-nak megfelelő összegű meghíúsulási kötbért köteles fizetni. A meghíúsulási kötbér összege a szerződés meghíúsulásának időpontjától kezdődően esedékes.

Jótállás: Nyertes Ajánlattevőt valamennyi beépített anyag és berendezés, valamint az elvégzett munkák tekintetében az ajánlat szerinti, de minimum 12 hónap jótállás terheli a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napjától.

Részletek a szerződés-tervezetben találhatóak.

### **III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:**

A Vállalkozó legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a + ÁFA összegű előlegre jogosult a Kbt. 135.§ (7) és (8) bek. szerint. Az előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül igényelheti, díjbekérő benyújtásával. Az előleg a részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra, egyenlő arányban. Az előleg igénylése nem kötelező. Vállalkozó az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott munkák finanszírozására használhatja fel.

A Vállalkozó 1 részszámlát és 1 végszámlát jogosult ÁFA-val növelt összegben benyújtani az alábbiak szerint (ide nem értve az előlegszámlát):

Részszámla: 50 %-os készütségi foknál nyújtható be a vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről.

A végszámla 100%-os készütségi foknál, azaz a szerződés szerű, hiba- és hiánymentes teljesítést követően nyújtható be, a vállalkozói díj fennmaradó 50%-áról. Megrendelő az ellenszolgáltatást (1 db előlegszámla, 1 db részszámla, 1 db végszámla) átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe.

Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 135. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a az irányadó.

Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó. Kifizetések, ajánlattétel, elszámolás pénzneme: HUF.

További információ a szerződéstervezetben.

Jogszabályi hivatkozás: 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.), 322/2015. (X.30.) korm.rendelet, 2013. évi V. tv. (Ptk.), 2007. évi CXXII. tv. (Áfa tv.), 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)

Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

A fedezet forrása: Saját költségvetés.

## IV.1) Meghatározás

### IV. szakasz: Eljárás

## IV.1) Meghatározás

### IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás	Igen
Gyorsított eljárás	Nem
Tárgyalásos eljárás	Nem

### IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul	Nem
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel	
Keretmegállapodás több ajánlattevővel	
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:	
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul	Nem
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják	Nem

### IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni	Nem
További információk az elektronikus árlejtésről:	

## IV.2) Adminisztratív információk

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

..... (KÉ-szám/évszám)

#### IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: ..... óra/perc

#### IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

#### IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: .....  
vagy Az időtartam hónapban: ..... vagy napban: 60 ..... (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

#### IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: ..... óra/perc

## V.1-2) Kiegészítő információk

### V. szakasz: Kiegészítő információk

#### V.1) Az ajánlati biztosíték

## V.2) További információk

1. Az ajánlat kötelező tartalma: a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal, Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint, Nyilatkozat kizáró okokról, a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat kizáró okokról az alvállalkozók vonatkozásában, Nyilatkozat szelektív hulladékgyűjtés vállalásáról, Nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében, Nyilatkozat árazott költségvetés csatolásáról, Árazott költségvetés. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégeknek kell az ajánlatához csatolni: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Ajánlattevő az űrlap formájában rendelkezésre bocsájtott nyilatkozatokat köteles az EKR-ben az űrlap kitöltésével megtenni.
3. Az ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosítás: 40 M Ft/év és 5 M Ft/káresemény értéket elérő kivitelezői összkockázatú (építési-szerelési) felelősségbiztosítási szerződést kell kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítást ki kell terjeszteni az előírt fedezeti összegre.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy Vállalkozó az Étv. (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepeljen.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy a Vállalkozó az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősüljön az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
6. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 71. § (6) bekezdését, 81. § (4) és (5) bekezdését, továbbá alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8. Ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a kiadott árazatlan költségvetést teljeskörűen beárazva aláírt szkennelt .pdf formátumban és szerkeszthető .xls formátumban is.
9. A műszaki leírásban vagy az árazatlan költségvetésben meghatározott típusú termékek esetén a megjelölés csak a műszaki megfelelés megjelölésére szolgál, ajánlatkérő minden esetben elfogadja a meghatározott típusú termékkel műszakilag egyenértékű termékek beépítését. Amennyiben egyenértékű termékek kerülnek beépítésre, úgy azok típusát az árazatlan költségvetés megfelelő soránál jelölni szükséges.
10. A felhívás és közbeszerzési dokumentumok ellentmondása esetén előbbi, a felhívás és jogszabály ellentmondása esetén utóbbi irányadó.
11. Nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és vonatkozó rendeletek irányadók.
12. Alkalmazott jog: magyar jog.
13. Irányadó idő: magyarországi helyi idő.
14. FAKSZ: Balogh Márton Sándor, levelezési címe: 1034 Budapest, San Marco u. 51. 1/1., e-mail címe: balogh.marton.sandor@gmail.com, lajstromszáma: 00613.
15. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást nem tart.

## V.3) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma

### V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

..... (A rendszer automatikusan tölti)

**Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.**